

АКТ
обследования котельных в г. Артемовск.

г. Артемовск
(место составления акта)

“ 25 ” октября 20 22 г.
(дата составления акта)

Комиссия в составе:

Заместителя Главы города Артемовск – Шустова Елена Анатольевна
Мастер ООО «Люкс» - Щербинин Алексей Викторович .


Специалист 1 категории администрации – Плохих Ольга Сергеевна
провела проверку котельных № 3, 4, 5, 6, расположенной по адресу: г. Артемовск, ул. Фестивальная, 17-Г, ул. Гагарина, 1Б, ул. Чапаева, 23, ул. Ольховская, 87Г, находящихся на обслуживании ресурсоснабжающей организации ООО «Люкс».


В ходе проверки установлено: запас топлива на котельных № 3,4,5,6 составляет 8-9 тонн. Необходимый запас угля для работы котельных на сутки необходимо: 3 котельная – 5 тонн; 4 котельная – 2 тонны; 5 котельная – 2 тонны; 6 котельная – 3 тонны. Комиссия считает, что имеющегося количества топлива недостаточно для полноценной работы котельных.


Подписи :

Зам. главы города Артемовск
Мастер ООО «Люкс»

Специалист 1 категории администрации







Е.А. Шустова
А.В. Щербинин
О.С. Плохих